


InSuRoof Reno

Checklist



www.insus.nl

inSus®

Checklist Wet kwaliteitsborging voor InSuRoof Reno hellend dakisolatie.

Project:

Uitvoering:

Datum:

Werkvoorbereiding

Zijn er bijzonderheden in het bouwplan welke invloed kunnen hebben op de isolatie of isolatiewaarde?

- Ja:** Noteer ze, inclusief hoe ermee wordt omgegaan en bespreek dit met de verantwoordelijke van het projectteam en de kwaliteitsborger, toevoegen aan projectdossier.
 - Nee:** Geen actie nodig.
-

Is de dakhelling tussen de 20 en 50 graden, het dakbeschot vast en voldoende draagkrachtig?

- Ja:** Tekeningen en berekeningen, toevoegen aan projectdossier.
 - Nee:** Afstemmen met de constructeur en kwaliteitsborger. Indien nodig advies laten maken en toevoegen aan projectdossier.
-

Is er een bevestigingsberekening gemaakt op basis van de optredende windlasten?

- Ja:** Bespreek dit met de verantwoordelijke van het projectteam, voeg deze toe aan het projectdossier.
 - Nee:** Afstemmen met de constructeur en kwaliteitsborger. Indien nodig advies laten maken en toevoegen aan projectdossier.
-

Is er een afschuifregel aan de gootzijde aanwezig om afschuiving van InSuRoof Reno te voorkomen?

- Ja:** Bouwdetail toevoegen aan projectdossier.
 - Nee:** Onderneem actie, afstemmen met opdrachtgever, detail opstellen, toevoegen aan projectdossier..
-



Is er een Rc-berekening gemaakt?

* Op onze website is een Rc-calculator beschikbaar (www.insus.nl).

- Ja:** Toevoegen aan projectdossier.
 - Nee:** Onderneem actie, stel Rc-waarde berekening conform NTA 8800:2023 op, toevoegen aan projectdossier.
-

Is er een bouwfysische berekening gemaakt?

- Ja:** Toevoegen aan projectdossier.
 - Nee:** Onderneem actie, afstemmen met opdrachtgever, indien nodig berekening opstellen en toevoegen aan projectdossier.
-

Zijn er brandveiligheidseisen opgenomen, beoordeeld en goedgekeurd?

- Ja:** Bespreek dit met de verantwoordelijke van het projectteam, uitvoering details, tekeningen en onderbouwing toevoegen aan projectdossier.
 - Nee:** Onderneem actie, afstemmen met opdrachtgever en kwaliteitsborger, stel details, tekeningen en onderbouwing op, na goedkeuring toevoegen aan projectdossier.
-

Zijn er project specifieke risico's?

- Ja:** Bespreek ze met het uitvoeringsteam en opdrachtgever, benoem risico's, borg uitvoering, maak foto's of andere vorm van bewijslast, toevoegen aan projectdossier.
 - Nee:** Geen actie nodig.
-

Levering en opslag

Is bij de levering van de InSuRoof Reno platen een controle gedaan en op juiste product, beschadigingen en non-conformiteit en zijn de juiste documenten ontvangen (pakbon, verwerkingsvoorschrift, etc.)?

* Indien nodig moet er nieuw en het correcte materiaal worden geleverd.

- Ja:** Maak foto's van de documenten en materialen, toevoegen aan projectdossier.
 - Nee:** Onderneem actie, neem contact op met leverancier voor juiste documenten en/of producten. Afspraken en maatregelen vastleggen in projectdossier.
-

Zijn de InSuRoof Reno platen beschermt tegen weersinvloeden en vlak en vrij van de grond opgeslagen?

- Ja:** Maak foto's, toevoegen aan projectdossier.
 - Nee:** Onderneem actie, sla producten op volgens verwerkingsvoorschriften, foto's toevoegen aan projectdossier.
-

Toepassing

Is de ondergrond geschikt voor het toepassen van het product (schoon, droog, vlak, panlatten, tengels verwijderd en vrij van ongedierte)?

- Ja:** Maak foto's van de ondergrond (details & overzichtsfoto's), toevoegen aan projectdossier.
 - Nee:** Onderneem actie, afstemmen met opdrachtgever. Afspraken en maatregelen vastleggen in projectdossier, na aanpassingen foto's toevoegen aan projectdossier.
-

Als detailtekeningen beschikbaar zijn gesteld en beoordeeld, voldoet de uitvoering hieraan?

- Ja:** Maak foto's van de uitgevoerde details, toevoegen aan projectdossier.
 - Nee:** Onderneem actie, afstemmen met opdrachtgever. Afspraken en maatregelen vastleggen in projectdossier, na aanpassingen foto's toevoegen aan projectdossier.
-

Montage

Zijn de InSuRoof Reno platen verwerkt volgens verwerkingsvoorschriften?

- Ja:** Maak foto's, toevoegen aan projectdossier.
 - Nee:** Onderneem actie, train het uitvoeringsteam. Afspraken en maatregelen vastleggen in projectdossier, na aanpassingen foto's toevoegen aan projectdossier.
-

Zijn de InSuRoof Reno platen gemonteerd tegen de afschuifregel aan de gootzijde?

- Ja:** Maak foto's, toevoegen aan projectdossier.
 - Nee:** Onderneem actie, train het uitvoeringsteam. Afspraken en maatregelen vastleggen in projectdossier, na aanpassingen foto's toevoegen aan projectdossier.
-

Is de eerste InSuRoof Reno plaat gelegd met de 'open' sponning (zonder overlappende tengel) in de montagerichting?

- Ja:** Maak foto's, toevoegen aan projectdossier.
 - Nee:** Onderneem actie, train het uitvoeringsteam. Afspraken en maatregelen vastleggen in projectdossier, na aanpassingen foto's toevoegen aan projectdossier.
-

Wanneer dakvlak langer is dan de InSuRoof Reno plaat, zijn de InSuRoof Reno platen in verband gelegd met de horizontale stuiknaden zo hoog mogelijk?

- Ja:** Maak foto's, toevoegen aan projectdossier.
 - Nee:** Onderneem actie, train het uitvoeringsteam. Afspraken en maatregelen vastleggen in projectdossier, na aanpassingen foto's toevoegen aan projectdossier.
-

Sluiten de InSuRoof Reno platen goed aan (geen valse luchtpouw) op het dakbeschot en andere bouwdelen, zoals bijvoorbeeld dakramen, bouwdelen en schoorstenen?

- Ja:** Maak foto's, toevoegen aan projectdossier.
 - Nee:** Onderneem actie, train het uitvoeringsteam. Afspraken en maatregelen vastleggen in projectdossier, na aanpassingen foto's toevoegen aan projectdossier.
-

Zijn alle openstaande naden en kieren afgedicht (wanneer strakke aansluiting niet mogelijk is) met flexibelblijvend PUR-schuim?

- Ja:** Maak foto's, toevoegen aan projectdossier.
 - Nee:** Onderneem actie, train het uitvoeringsteam. Afspraken en maatregelen vastleggen in projectdossier, na aanpassingen foto's toevoegen aan projectdossier.
-

Zijn bij de stuiknaden het overtollige uitgeharde PUR-schuim afgesneden en afgeplakt met aluminium tape?

- Ja:** Maak foto's, toevoegen aan projectdossier.
 - Nee:** Onderneem actie, train het uitvoeringsteam. Afspraken en maatregelen vastleggen in projectdossier, na aanpassingen foto's toevoegen aan projectdossier.
-

Zijn er andere bouwdelen die ervoor zorgen dat de InSuRoof Reno platen niet volledig kunnen worden aangebracht, zoals doorvoeren?

- Ja:** Onderneem actie, maatregelen nemen en vastleggen in projectdossier, na aanpassingen foto's toevoegen aan projectdossier.
 - Nee:** Geen actie nodig.
-

Wordt de aangebrachte InSuRoof Reno bij werkonderbreking beschermd tegen weersinvloeden en indringen van water?

- Ja:** Foto's maken van deze bescherming, toevoegen aan projectdossier.
 - Nee:** Onderneem actie, train het uitvoeringsteam. Afspraken en maatregelen vastleggen in projectdossier, na aanpassingen foto's toevoegen aan projectdossier.
-

Bevestiging

Worden het juiste aantal en type bevestigingsmiddelen (min. Ø 6,0 mm en anti-split kraag) toegepast volgens de verwerkingsvoorschriften van InSuRoof Reno?

- Ja:** Maak foto's van verwerkingstekening, etiket van doos bevestigingsmiddelen en de uitvoering, toevoegen aan projectdossier.
 - Nee:** Onderneem actie, afstemmen met werkvoorbereiding, regel juiste documenten en bevestigingsmiddelen, train het uitvoeringsteam. Afspraken en maatregelen vastleggen in projectdossier, na aanpassingen foto's toevoegen aan projectdossier.
-

Is de indringingsdiepte van de bevestigingsmiddelen minimaal 40 mm in de onderliggende constructie (dakbeschot niet mee tellen)?

- Ja:** Bewijslast opbouw van afmetingen, toevoegen aan projectdossier.
 - Nee:** Onderneem actie, regel juiste bevestigingsmiddelen, train het uitvoeringsteam. Afspraken en maatregelen vastleggen in projectdossier, na aanpassingen bewijslast toevoegen aan projectdossier.
-

**Voor dit product
zijn ook verwerkings-
voorschriften
beschikbaar.**

> Download deze op
www.insus.nl

