


InSuWall HSB

Checklist



www.insus.nl

inSus®

Checklist Wet kwaliteitsborging voor InSuWall Houtskeletbouw isolatie.

Project:

Uitvoering:

Datum:

Werkvoorbereiding

Zijn er bijzonderheden in het bouwplan welke invloed kunnen hebben op de isolatie of isolatiewaarde?

- Ja:** Noteer ze, inclusief hoe ermee wordt omgegaan en bespreek dit met de verantwoordelijke van het projectteam en de kwaliteitsborger, toevoegen aan projectdossier.
 - Nee:** Geen actie nodig.
-

Is er een Rc-berekening gemaakt?

** Op onze website is een Rc-calculator beschikbaar (www.insus.nl).*

- Ja:** Toevoegen aan projectdossier.
 - Nee:** Onderneem actie, stel Rc-waarde berekening conform NTA 8800:2023 op, toevoegen aan projectdossier.
-

Is er een bouwfysische berekening gemaakt?

- Ja:** Toevoegen aan projectdossier.
 - Nee:** Onderneem actie, afstemmen met opdrachtgever, indien nodig berekening opstellen en toevoegen aan projectdossier.
-

Is het isolatieprincipe geborgd (doorlopende dampremmer, isolatie, waterdichting en ventilatie)?

- Ja:** Bespreek dit met de verantwoordelijke van het projectteam, details en tekeningen toevoegen aan projectdossier.
 - Nee:** Onderneem actie, stel details op wanneer deze missen, controleer op juistheid, bespreek dit met de verantwoordelijke van het projectteam, toevoegen aan projectdossier.
-



Zijn er project specifieke risico's?

- Ja:** Bespreek ze met het uitvoeringsteam en opdrachtgever, benoem risico's, borg uitvoering, maak foto's of andere vorm van bewijslast, toevoegen aan projectdossier.
 - Nee:** Geen actie nodig.
-

Levering en opslag

Is bij de levering van de InSuWall HSB platen een controle gedaan op juiste product, beschadigingen en non-conformiteit en zijn de juiste documenten ontvangen (pakbon, verwerkingsvoorschrift, etc.)?

** Indien nodig moet er nieuw en het correcte materiaal worden geleverd.*

- Ja:** Maak foto's van de documenten en materialen, toevoegen aan projectdossier.
 - Nee:** Onderneem actie, neem contact op met leverancier voor juiste documenten en/of producten. Afspraken en maatregelen vastleggen in projectdossier.
-

Zijn de InSuWall HSB platen beschermt tegen weersinvloeden en vlak en vrij van de grond opgeslagen?

- Ja:** Maak foto's, toevoegen aan projectdossier.
 - Nee:** Onderneem actie, sla producten op volgens verwerkingsvoorschriften, foto's toevoegen aan projectdossier.
-

Toepassing

Is de ondergrond (binnenzijde HSB) geschikt voor het toepassen van InSuWall HSB platen (schoon, droog, vlak en luchtdicht, etc.)?

- Ja:** Maak foto's van de ondergrond (details & overzichtsfoto's), toevoegen aan projectdossier.
 - Nee:** Onderneem actie, afstemmen met opdrachtgever. Afspraken en maatregelen vastleggen in projectdossier, na aanpassingen foto's toevoegen aan projectdossier.
-

Als detailtekeningen beschikbaar zijn gesteld en beoordeeld, voldoet de uitvoering hieraan?

- Ja:** Maak foto's van de uitgevoerde details, toevoegen aan projectdossier.
 - Nee:** Onderneem actie, afstemmen met opdrachtgever. Afspraken en maatregelen vastleggen in projectdossier, na aanpassingen foto's toevoegen aan projectdossier.
-

Montage

Sluiten de InSuWall HSB platen goed aan (geen valse luchtsponw) op achterconstructie en op de houten regels en stijlen?

- Ja:** Maak foto's, toevoegen aan projectdossier.
 - Nee:** Onderneem actie, train het uitvoeringsteam. Afspraken en maatregelen vastleggen in projectdossier, na aanpassingen foto's toevoegen aan projectdossier.
-

Worden alle openstaande naden en kieren dichtgezet (wanneer strakke aansluiting niet mogelijk is) met flexibel blijvend PUR-schuim?

- Ja:** Maak foto's, toevoegen aan projectdossier.
 - Nee:** Onderneem actie, train het uitvoeringsteam. Afspraken en maatregelen vastleggen in projectdossier, na aanpassingen foto's toevoegen aan projectdossier.
-

Zijn er andere bouwdelen die ervoor zorgen dat de InSuWall HSB platen niet volledig kunnen worden aangebracht, zoals bijvoorbeeld doorvoeren en/of leidingwerk?

- Ja:** Onderneem actie, maatregelen nemen en vastleggen in projectdossier, na aanpassingen foto's toevoegen aan projectdossier.
 - Nee:** Geen actie nodig.
-

Is de tweede laag verticaal verspringend aangebracht ten opzichte van de eerste laag (van toepassing bij dubbellaags systeem)?

- Ja:** Maak foto's, toevoegen aan projectdossier.
 - Nee:** Onderneem actie, train het uitvoeringsteam. Afspraken en maatregelen vastleggen in projectdossier, na aanpassingen foto's toevoegen aan projectdossier.
-

Worden de plaatnaden afgetapet?

** Volg de verwerkingsvoorschriften van de fabrikant of leverancier van het tape. Het aftapen van naden en kieren is niet verplicht, maar dit kan voorgeschreven of geadviseerd worden.*

- Ja:** Foto's maken van de toepassing en de toegepaste tape (merk/type), toevoegen aan projectdossier.
 - Nee:** Geen actie nodig.
-

Wordt de aangebrachte InSuWall HSB bij werkonderbreking beschermd tegen weersinvloeden?

- Ja:** Foto's maken van deze bescherming, toevoegen aan projectdossier.
 - Nee:** Onderneem actie, train het uitvoeringsteam. Afspraken en maatregelen vastleggen in projectdossier, na aanpassingen foto's toevoegen aan projectdossier.
-

**Voor dit product
zijn ook verwerkings-
voorschriften
beschikbaar.**

> Download deze op
www.insus.nl

